

# 製品 News

## 仕様変更

発行 No. 分 2017-11 発行月 2017 年 8 月

## 非常コンセント盤 照明の変更

### 内容

非常コンセント盤に使用している照明を、蛍光灯から LED 照明へ変更します。

### 対象製品

非常コンセント盤 FC-02HLA および個別受注品

■品名記号の変更はありません。

### 変更内容

	変更前	変更後
メーカー	日本電気株式会社 (NEC)	株式会社壬生電機製作所
型式番号	50Hz : M-6110-A 60Hz : M-6110-B	MLW-100GM-JT
周波数	50Hz または 60Hz 専用品	50Hz/60Hz 共用品
光源種類	蛍光灯	LED 照明

### 納入仕様書の新旧区分

対象品	変更箇所	変更前 (蛍光灯)	変更後 (LED 照明)
標準品 FC-02HLA	配置図		
	結線図	6W 	6W 
個別受注品	配置図		
	結線図	標準品と同じ	

### 実施時期

2017年9月11日生産分より順次実施

### 注意事項

- ・ LED 照明の交換は蛍光灯のように蛍光管の交換ができませんので LED 照明本体ごとの交換となります。
- ・ LED 照明と蛍光灯は取付互換性がありません。既設盤の蛍光灯を LED 照明へ交換する場合は取付金具の交換が必要となりますので、別途お問い合わせください。