

## 製品 News

### 仕様変更

発行 No.

B-2019-20

発行月

2020 年 1 月

## 起動盤・ポンプ制御盤 一部機種における電流計の計器定格変更

起動盤・ポンプ制御盤の一部機種に搭載している電流計の計器定格を変更します。

■品名記号、価格、性能に変更はありません。



### 対象商品

保護方式	品名	品名記号
<ul style="list-style-type: none"> <li>遮断器+サーマルリレー</li> <li>モータブレーカ</li> </ul>	・直入起動盤	(R) (0) G*-22*, 75*, 150*
	・ポンプ制御盤	(R) (0) G*-A-22*, 75*, 150*
		(R) (0) G*-D-22*, 75*, 150*
		(R) (0) G*-Y-22*, 75*, 150*

■屋内・屋外兼用、屋外用仕様も同様に変更します。

### 変更内容

電流計の計器定格変更

相線式	定格出力	変更前	変更後
三相 3 線 200V	2.2kW	10A	15A
	7.5kW	30A	40A
	15kW	60A	100A

### 実施時期

2020 年 2 月上旬