

MB-331A

取扱説明

1. 基台の取り付けについて

基台に8ヶ所の取付穴が設けてありますので、付属の木ネジを利用して取り付けてください。

2. 電力量計の取り付けについて

30A電力量計(単三用、三三用)及び120A電力量計(単二用、単三用、三三用)を取り付ける場合は電力量計上部にある取り付け穴を基台の計器取り付け用ネジにかけてください。次に電力量計下部の取付穴を付属の木ネジ(4.5×25)にて基台に取り付けてください。

3. カバーの取り付けについて

30A電力量計を取り付けた場合はそのまま、120(60)A電力量計を取り付けた場合は30A用窓枠を取り外して下さい。次に基台上部にある丁番にカバーの穴を合わせ、カバー下部にある封印ネジをしめつけて下さい。

4. 工事終了後に

必要に応じて、封印スタッドを利用して下さい。又、カードには氏名などを記入してください。

